



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652) 24-52-26

Отдел надзорной деятельности управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г. Минеральные Воды и Минераловодскому району)
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября 87 б

тел./факс 8(87922) 6-14-59, телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99.

fire77 @ bk.ru, Северо-Кавказского регионального центра МЧС России – 8(8793) 39-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении времени и места рассмотрения административного дела

«12» сентября 2016 г.

г. Минеральные Воды

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, главный государственный инспектор г. Минеральные Воды и Минераловодского района по пожарному надзору полковник в.с. службы Зверев Андрей Александрович, рассмотрев протокол об административном правонарушении № 176 от «12» сентября 2016 г. и материалы на юридическое лицо Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 73 "Искорка" г. Минеральные Воды, расположенного по адресу Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 69

(Фамилия имя отчество адрес места жительства или иное наименование юридического лица с юридическим адресом в отношении которого составляется протокол (выписки) постановлений)

УСТАНОВИЛ:

«12» сентября 2016 г. в « 15 » час « 30 » минут в здании и помещениях Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 73 "Искорка" г. Минеральные Воды, расположенного по адресу Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 69, нарушил требование стандартов, норм правил пожарной безопасности в Российской Федерации, а именно:

- Отсутствует утвержденная в установленном порядке проектная документация на автоматическую установку пожарной сигнализации (п.1 ст.83 ФЗ № 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008)
- В здании детского сада отсутствует автоматическое эвакуационно-аварийное освещение (п.6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3 СП 31.110-2003; п.7.62-7.66 СНиП 23-05-95; п.33, п.43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»)
- Требуется оборудовать пожарными извещателями все помещения, кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки), венткамер, насосных водоснабжения, бойлерных и др., лестничных клеток (в данном случае из представленных помещений не оборудованы АПС помещение варочной) (п. 4 НПБ 110-03, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»)

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.4 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

руководствуясь ст. 23.34; п.1 ч. 1 ст. 29.4.; 29.12. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Дело в отношении Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 73 "Искорка" г. Минеральные Воды, расположенного по адресу Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 69.

(для физических лиц - ФИО и адрес места жительства для юридических лиц - полное наименование и юридический адрес)

назначить к рассмотрению на "14" сентября 2016 г. в "12" час. "30" мин. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября 87 б, здание ФГКУ "СПСЧ ФПС по СК", кабинет №31

2. О принятом решении уведомить Заведующая МКДОУ д/с 73 "Искорка" г. Минеральные Воды Мелькова Наталья Петровна, Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 73 "Искорка" г. Минеральные Воды
(Ф.И.О. заинтересованных лиц или наименование юридических лиц)

При себе иметь документ, подтверждающий полномочия законного представителя, а также документ, удостоверяющий личность. В случае неявки дело о нарушении требований в области пожарной безопасности будет рассмотрено в Ваше отсутствие.

(подпись, наименование подразделения)

А.А. Зверев
(расшифровка подписи)

Копию определения получила 12.09.2016г.

дата подпись

Мелькова Н.П.
ФИО